

Oferenci, którzy otrzymali specyfikację do przetargu w trybie przetargu ograniczonego na „Koloakcję serwerów z łączami do sieci publicznej”

Pytania zadane przez oferentów, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia w tytułowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-3710-2/13

Pytanie 1.

2) Symetryczne łącze zasadnicze do sieci publicznej 100 Mb/s z możliwością podnoszenia przepustowości do 200 Mb/s

Czy Zamawiającemu chodzi o łącze koloakcja-sieć publiczna, czy może siedziba Zamawiającego-sieć publiczna?

Odpowiedź:

Chodzi o łącze koloakcja-sieć publiczna

Pytanie 2.

3) Backup wewnętrzny ftp 4 x 200 GB na wewnętrznej sieci LAN operatora (min. 1 Gb/s)

Czy pod pojęciem backup wewnętrzny kryje się udostępnienie przestrzeni backupowej 800 GB dla administratorów Zamawiającego, czy może obsługa pełnego backupu danych Zamawiającego, wykonywana przez administratorów oferenta”

Czy przestrzeń na backup będzie się zwiększać w trakcie trwania umowy?

W związku z tym czy Zmawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź:

Pod pojęciem backup wewnętrzny kryje się udostępnienie przestrzeni backupowej 800 GB dla administratorów Zamawiającego.

Przestrzeń na backup nie będzie się zwiększać w trakcie trwania umowy.

Zmawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających w trakcie trwania umowy.

Pytanie 3.

6.2.c) Co Zamawiający rozumie pod pojęciem awarii? Rozumiemy, że Zamawiający ma na myśli awarię infrastruktury DC (zasilanie, chłodzenie), a nie awarię koloakowanego sprzętu, za którego prawidłowe działanie odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub producent.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli awarię infrastruktury DC (zasilanie, chłodzenie), przestrzeni na backup, oraz awarię łącza stałego i łączy do sieci publicznej.

Pytanie 4.

Jakie są wymagania odnośnie pracowników przeprowadzających prace instalatorskie na budynku? (certyfikaty bezpieczeństwa etc.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymagań.

Pytanie 5.

Czy zamawiający wyraża zgodę/wydaje pozwolenie na wykonanie instalacji po budynku czy też wykonawca musi się o taką zgodę/ pozwolenie ubiegać od innego podmiotu/administracji/właściciela budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyda pozwolenie na wykonanie instalacji. Ubieganie się o pozwolenie nie będzie leżało po stronie wykonawcy

Pytanie 6.

Prośba o podkład/skan/rzut/schemat poglądowy/schemat ewakuacyjny poziomu, na którym znajduje się serwerownia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje takimi planami. Wszelkie trasy kablowe, niestety, będą do ustalenia „in situ” .