

ZP-3710-11/13

Ogłoszenie o zamówieniu do 14 000 euro

Zamawiający:

Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 2 szt. UPS-ów 3-fazowych i baterii.
Minimalne parametry zawiera Załącznik Nr 1

Miejsce dostawy:

Krajowe Biuro Wyborcze, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Forma przekazywania informacji:

Formularz ofertowy, zaświadczenia — składane pisemnie.

Wymagane dokumenty:

1. Formularz ofertowy wg Załącznika Nr2.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i nie podlegających wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art. 24 tej ustawy — wg Załącznika Nr 3.
3. Pełnomocnictwo do składania oferty — jeśli oferta składana przez pełnomocnika.

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę.

Termin związania ofertą — 30 dni

Termin wykonania zamówienia — 3 dni od wystawienia zamówienia.

Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie, z odciskiem pieczęci firmy składającej ofertę, z zewnętrznym napisem na kopercie:

***Oferta na dostawę 2 szt. UPS-ów 3-fazowych
dla Krajowego Biura Wyborczego.
Nie otwierać do 17 grudnia 2013 r.***

Termin składania ofert — do 17 grudnia 2013r. do godz. 11.00, w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ul. Wiejska 10 (gmach Kancelarii Prezydenta RP, wejście A), pok. nr 314 – Kancelaria Krajowego Biura Wyborczego, tel. 22 625-58-18.

Otwarcie ofert — w dniu 17 grudnia 2013r. godz. 11.10

Kryteria wyboru oferty — cena 100%

Załączniki:

Załącznik Nr 1— Parametry UPS

Załącznik Nr 2 — Wzór formularza ofertowego.

Załącznik Nr 3 — Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

I. UPS trzyfazowy

1. Technologia: „true on line” podwójne przetwarzanie energii, system VFI Voltage Frequency Independent
2. Moc: 40000VA /36000W
3. Współczynnik mocy wejściowej: PF=0,9
4. Czas autonomii bateryjnej na wewnętrznych bateriach UPS: 6 minut
5. Wejściowe okno napięciowe: 320 - 480 V przy 100% obciążenia, 240 - 480 V przy 50% obciążenia
6. Poziom hałasu nie więcej niż: 48dB(A)
7. AC/AC Sprawność (Online): nie mniej niż 96% dla 100% obciążenia, 96,2% dla 75% obciążenia
8. Sprawność w trybie STAND BY: nie mniej niż 98%
9. Zakres częstotliwości wejściowej: 40 - 72Hz
10. THD wejścia: mniej niż 3%
11. Napięcie wyjściowe: 3 x 380-400-415 V~ + N
12. Tolerancja napięcia wyjściowego statyczna: +/- 1%
13. Tolerancja napięcia wyjściowego dynamiczna: ± 3%
14. Zniekształcenie napięcia wyjściowego dla 100% obciążenia THDu: mniej niż 3%
15. Częstotliwość wyjściowa: 50 lub 60Hz, z możliwością wyboru
16. Zmiany częstotliwości: 1Hz/sec (nastawialne od 0.5 do 2)
17. Stabilność synchronizacji falownik – bypass: 0,01%
18. Możliwości przeciążeniowe: 150% □ 1minuta 125% □ 10minut
19. Prąd zwarcia: 1.5 x In przez t=0,5s
20. Softstart: programowalny od 5 do 30 sekund z skokiem co sekundę (fabrycznie funkcja wyłączona)
21. Opóźnienie uruchomienia: programowalne od 1 do 255 sekund ze skokiem co 5 sekund
22. Moc rozpraszana z rezystancyjnym obciążeniem nominalnym (pf=0.8): nie więcej niż 1300kcal/h
23. Obrys dolny nie większy niż: szer.440 x gł.840
24. Zakres temperatur pracy: 0 do 40°C
25. Złącze DC do dodatkowych baterii: tak
26. By-pass elektroniczny: tak
27. By-pass serwisowy: tak
28. By-pass zewnętrzny: tak
29. Możliwość uruchomienia z baterii: tak
30. Możliwość rozbudowy systemu: co najmniej do 4 jednostek
31. Dziennik zdarzeń w UPS-ie: tak
32. Automatyczny restart po powrocie napięcia: tak
33. Komunikacja: panel sterujący z wyświetlaczem i sygnalizacją diodową; złącze RS 232; złącze USB; karta SNMP; wolny slot na dodatkowe karty (port AS 400, kontrola środowiskowa itp.)
34. Oprogramowanie monitorujące: Windows XP/2000/2003/2008/7, Linux, Unix
35. Serwis producenta na terenie RP: tak
36. Gwarancja: 24 miesiące, czas reakcji kolejny dzień roboczy, naprawa w miejscu instalacji
37. Czas dostawy i uruchomienia: 3 dni od dnia zamówienia.

II. Zakup, wymiana i kalibracja baterii w UPS 20kVA GE LP20-33

Pieczęć Oferenta

OFERTA

Nazwa oferenta:

Siedziba oferenta:

Uprawniony do reprezentowania wykonawcy, do kontaktów z Zamawiającym (w tym do udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego), do realizacji zamówienia :

imię nazwisko tel./fax:

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

.....

Przystępując do postępowania ofertowego na 2 szt. UPS-ów 3-fazowych — dla Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie ze specyfikacją przedstawiamy ofertę o następującej cenie całkowitej:

Cena jednostkowa brutto: zł

Cena brutto oferty zł , słownie: zł.

Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego.

W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

Załączniki stanowiące integralną część oferty:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

....., dnia r.

.....

Podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113 z późn. zmianami)

Przystępując do postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę UPS-a 3-fazowego dla Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ja zamieszkały w
reprezentując firmę
z siedzibą w przy, jako - wpisany w Krajowym
Rejestrze Sądowym Nr KRS w imieniu reprezentowanej przeze mnie
firmy oświadczam, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust.1 pkt.1),
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust.1 pkt.2),
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust.1 pkt.3),
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt.4),
- 5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2).

Ponadto, oświadczam, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nasza oferta odpowiada warunkom specyfikacji i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez Zamawiającego.

....., dnia r.

Podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy